



УТВЕРЖДАЮ  
руководитель межведомственной рабочей группы  
/ Инченков В.С.,  
Ф.И.О.  
« 1 » июля 20 17 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «      » 20     г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Языковский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с.Петровка муниципального района Борский Самарской области , директор школы Панарина И.А. 8 8(846-67) – 3 -41-51

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

446688 Самарская область ,Борский район ,с. Языково ,ул.Кооперативная ,д.87

**1. Наименование населенного пункта** с.Языково

**2. Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области

**3. Вид деятельности** Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**4. Форма собственности объекта** Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

**5. Объем предоставляемых услуг** 43

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта** Отдельно стоящее, 2 этажа , бетон ,кирпич

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;  
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1- основной вход, 3-запасных

8. Год постройки 1977 г.

9. Год последней реконструкции -

#### Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		<b>Отсутствует</b>	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		<b>Отсутствует</b>	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		нет
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	нет

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию</b> (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,0	К, О	соответствует	$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	В наличии	К, О, С, Г	соответствует	
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):</b>					
	*Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4 м.	К	соответствует	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	$\geq 1,2$ м	4м.	К	соответствует	

Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	<b>не менее 2,0 x 1,8 м</b>				
Тактильная полоса перед съездом	<b>&gt; 0,8 м</b>	<b>отсутствует</b>	С	установка	
Тактильная полоса перед лестницей	<b>&gt; 0,8 м</b>	<b>отсутствует</b>	С	установка	
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	<b>&gt; 0,8 м</b>	<b>отсутствует</b>	С	установка	
Ширина тактильной полосы	<b>0,5-0,6 м</b>	<b>отсутствует</b>	С	установка	
*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	<b>&lt; 0,025 м</b>	<b>отсутствует</b>	К, С, О	установка	
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	<b>&gt; 0,05 м</b>	<b>отсутствует</b>	К, С, О	установка	
*Места отдыха	<b>наличие</b>	В наличии	К, О	соответствует	
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>		отсутствует		создать	
Расстояние до входа в здание	<b>≤ 50 м</b>	50 м.	К, О	соответствует	
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	<b>&gt; 5% (не менее 1 места)</b>	отсутствует	К	создать	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	<b>6 x 3,6 м</b>	отсутствует	К	создать	
<b>Открытая лестница</b>					
Ширина лестничных маршей	<b>≥ 1,35 м</b>	1,40м.	О, С	соответствует	
Марш лестницы между площадками	<b>3-12</b>	12 ступеней	О, С	соответствует	

		<b>ступеней</b>				
	Единообразная геометрия ступеней	<b>наличие</b>	В наличии	О, С	соответствует	
	Высота подступенка	<b>0,12 - 0,15 м</b>	0,15м.	О, С	соответствует	
	Ширина проступей	<b>0,35 - 0,4 м</b>	0,29 м.	О, С	Несоответствует, установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	<b>≥ 0,8 – 0,9 м</b>	отсутствует	С	установить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	<b>отсутствует</b>	О, С	установить	
	Расстояние между поручнями	<b>≥ 1,0 м</b>	<b>отсутствует</b>	О, С	установить	
	*горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	<b>отсутствует</b>	О, С	установить	
	не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	<b>отсутствует</b>	О	установить	
	- высота поручней	<b>0,9 м</b>	<b>отсутствует</b>	О	установить	
	<b>Пандус на рельефе</b>		Не требуется			
	*Высота подъема одного марша	<b>≤ 0,8 м</b>	Не требуется	К		
	Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>	Не требуется	К		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	Не требуется	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>	Не	К		

			требуется			
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	Не требуется	О		
	- расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>	Не требуется	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	Не требуется	К, О		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	Не требуется	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	<b>&gt; 1,5 м</b>	Не требуется	К, Ø		
	Разворотные площадки:		Не требуется			
	- при въезде на пандус наверху	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>	Не требуется	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>	Не требуется	К		
	- при въезде на пандус внизу	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>	Не требуется	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	<b>наличие</b>	Не требуется	К, О		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен		
----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	--

плану БТИ		для инвалидов		норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	<b>справочно</b>	0,2 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	<b>≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м</b>	5 x 4 м.	О, С	соответствует	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	<b>≥2,2 x 2,2 м</b>	отсутствует	К	установить	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, С	соответствует	
	*Навес	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	соответствует	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, С	соответствует	
	Информация об объекте	<b>наличие</b>	В наличии	Г	соответствует	
	<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>	Не требуется			
	Нескользящее покрытие	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	<b>0,6 м</b>	Не требуется	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>	Не требуется	С		

	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	Не требуется	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
			Не требуется			
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	Не требуется	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	Не требуется	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	<b>Пандус наружный</b>	<b>наличие</b>	отсутствует		установить	
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>	отсутствует	К	установить	
	Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>	отсутствует	К	установить	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<b>≤ 0,8 м</b>	отсутствует	К	установить	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установить	
	Разворотные площадки:		отсутствует		установить	
	- при въезде на пандус	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	отсутствует	К	установить	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса	<b>≥ 1,5</b>	отсутствует	К	установить	



	более 0,8 м)					
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	отсутствует	К	установить	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установить	
	- расстояние между поручнями	<b>0,9-1,0 м</b>	отсутствует	К, О	установить	
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>	отсутствует	К	установить	
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	отсутствует	О	установить	
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	отсутствует	К, О	установить	
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установить	
	Нескользящее покрытие	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установить	
	<b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	Не требуется	К		
	<b>*Звуковой маяк у входа</b>	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	<b>Тамбур</b>					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	3,8x2,7м	К	соответствует	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	<b>наличие</b>	Р	К, О	соответствуют	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м,}$ при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$	2,2 м.	К, О	соответствует	

	- высота порога наружного, внутреннего	<b><u>Каждого элемента</u> &lt; 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м</b>	0,05м.	К	не соответствует, установить	
--	--	---	--------	---	------------------------------	--

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
(для доступа в зону оказания услуги)

<b>№ помещений по плану БТИ</b>	<b>Наименование элементов объекта</b>	<b>Норматив доступности, установленный для инвалидов</b>	<b>Фактическая величина, наличие</b>	<b>Категория для которых установлен норматив</b>	<b>Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>		Не требуется			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	Не требуется	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	Не требуется	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	Не требуется	О, С		

	- не травмирующее окончание	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>		Не требуется			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Не требуется	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	Не требуется	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	Не требуется	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Не требуется	К		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	Не требуется	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>	Не требуется	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	Не требуется	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	Не требуется	К		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	Не требуется	К, О		
	<b>Пандус переносной (при отсутствии стационарного)</b>	<b>наличие</b>	Не требуется	К		
	<b>Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):</b>					
	- стационарный	<b>наличие</b>	Не	К		

			требуется			
	- мобильный	<b>наличие</b>	Не требуется	К		
	<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,6 м.	К	соответствует	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2 x 2м	К	соответствует	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Не требуется	К,О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	<b>наличие</b>	отсутствуют	К, Г	установить	
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	<b>наличие</b>	отсутствуют	К, Г	установить	
	*Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	отсутствуют	С	установить	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	<b>наличие</b>	отсутствуют	Г	установить	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	отсутствуют	Г	установить	
	*Тактильная схема	<b>наличие</b>	отсутствуют	С	установить	
	<b>*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	<b>наличие</b>	В наличии	К, О, С, Г	соответствуют	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	1	О	соответствует	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1$ на этаж	1	К	соответствует	
	<b>Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	$\leq 0,1$ м	отсутствует	С	установить	

*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	<b>0,6 м</b>	отсутствует	С	установить	
<b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>		Не требуется			
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
Контрастная маркировка	<b>наличие</b>	Не требуется	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	<b>наличие</b>	Не требуется	О		
- на высоте	<b>0,9 м</b>	Не требуется	О		
- *горизонтальные завершения поручней	<b>наличие</b>	Не требуется	О		
<b>Пандус внутренний на этаже</b>		Не требуется			
Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>	Не требуется	К		
Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>	Не требуется	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	Не требуется	К		
Разворотные площадки внизу,верху	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	Не требуется	К		
Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	Не требуется	К, О		

	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>	Не требуется	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	Не требуется	О		
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	<b>0,6 м</b>	Не требуется	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>	Не требуется	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	Не требуется	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	Не требуется	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	<b>≥ 0,3 м</b>	Не требуется	О, С		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	Не требуется	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>наличие</b>	Не требуется	С		
	<b>Лестница №</b> (вкладка при наличии других лестниц)		Не требуется			
	<b>Лифт пассажирский</b>	<b>наличие</b>	Не			

			требуется			
	Кабина:		Не требуется			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	Не требуется	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м	Не требуется	К		
	-* Поручни	<b>наличие</b>	Не требуется	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	<b>наличие</b>	Не требуется	Г, С		
	*Знак доступности	<b>наличие</b>	Не требуется	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	<b>наличие</b>	Не требуется	К, Г		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категория	Рекомендуе	Примечание
---	--------------------------------	----------	-------------	-----------	------------	------------

помещение по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	для которых установлен норматив	мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>		Не требуется			
	*Высота рабочей поверхности	<b>0,8 – 1,1 м</b>	Не требуется	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	<b>≥ 1,2 м</b>	Не требуется	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>						
	<b>Обслуживание в кабинете №1</b>					
	Ширина проема двери в свету:	<b>≥ 0,9 м</b>	1 м.	К		
	*Высота порога	<b>отсутствие</b>	отсутствует.	К, О	замена	
	*Информация тактильная	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, С, Г	установить	
	-* размещение на высоте	<b>≤ 1,8 м</b>	отсутствует	К	установить	
	-*высота прописных букв	<b>≥ 0,025 м</b>	отсутствует	С	установить	
	Габариты зоны сидения-глубина	<b>≥ 1,2 м</b>	отсутствует	О	установить	
	Зона для кресла-коляски	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	отсутствует	К	установить	
	Стол с высотой рабочей поверхности	<b>0,7 - 0,8 м</b>	отсутствует	К, О	установить	



<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>						
<b>Обслуживание с перемещением №</b>			Не требуется			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		Не требуется	К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	<b>0,8 - 1,1 м</b>		Не требуется	К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>						
<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)			Не требуется			
Ширина x глубина	<b>1,5x1,5 м</b>		Не требуется	К		
*Место для сидения	<b>наличие</b>		Не требуется	О		
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>		Не требуется	О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)			Не требуется			
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$		Не требуется	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		Не требуется	К		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха	$\geq 2$		Не	Г		

			требуется			
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	<b>наличие</b>	Не требуется	К		

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Санузел для посетителей</b>	<b>наличие</b>	В наличии	Г	ремонт	
	<b>Санузел для инвалидов</b>					
	Знак доступности помещения	<b>наличие</b>	отсутствует	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	Ширина дверного проема	<b>≥ 0,9 м</b>	отсутствует	К, О	установить	
	Направление открывания дверей	<b>наружное</b>	отсутствует	К	установить	
	<b>Кабины для инвалидов:</b>		отсутствует		установить	
	- количество кабин	<b>&gt; 1 шт.</b>	отсутствует	К, О	установить	
	- ширина дверного проема	<b>≥ 0,9 м</b>	отсутствует	К, О	установить	
	- габариты (минимальная глубина)	<b>≥ 1,8 м</b>	отсутствует	К, О, С	установить	
	- габариты (минимальная ширина)	<b>≥ 1,65 м</b>	отсутствует	К, О, С	установить	
	<b>Опорные поручни</b>	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О	установить	
	в т.ч. откидные	<b>наличие</b>	отсутствует	К	установить	
	<b>Зона для кресла-коляски рядом с унитазом</b>		отсутствует	К	установить	

	(ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2 \text{ м}$				
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	<b>наличие</b>	отсутствует	О	установить	
	<b>Раковина:</b>		отсутствует		установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	отсутствует	К	установить	
	- *высота раковины	<b>0,75 – 0,85 м</b>	отсутствует	К, О	установить	
	- опорный поручень	<b>наличие</b>	отсутствует	О	установить	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или <b>вертикальной формы</b>	отсутствует	К	установить	
	<b>Душевые</b>		Не требуется			
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	Не требуется	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	Не требуется	К, О		
	Система тревожной сигнализации	<b>наличие</b>	Не требуется	К, О, С		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых</b>						

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	<b>Надписи:</b>	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	<b>1,3 – 1,4 м</b>	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	<b>наличие</b>	отсутствует	К, О, Г, С	установить	
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	высота размещения	<b>1,3 – 1,4 м</b>	отсутствует	С	установить	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	на кнопках управления лифта	<b>наличие</b>	Не требуется	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	отсутствует	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	<b>Наличие</b>	отсутствует	С, Г	установить	

	тактильными клавишами	<b>(не менее 1 шт)</b>				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	отсутствует	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	отсутствует	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	отсутствует	Г, С	установить	

## 7. ВЫВОДЫ

Объект соответствует доступности для людей, не имеющих ограничений по мобильности. Объект не соответствует доступности для маломобильных граждан, людей, с дефектами слуха не имеющих ограничений по мобильности; инвалидов протезах; инвалидов с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; людей с психическими отклонениями; инвалидов, использующих при движении дополнительные опоры (костыли, палки); передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. При определённых доработках и установки соответствующего оборудования в рамках программы «Доступная среда» объект будет соответствовать условиям доступности для инвалидов.

«Представитель рабочей группы»

Представитель организации

«Представитель рабочей группы»

Представитель организации

(должность)  
Отдел  
документационно-информационно-кадрового обеспечения  
Исаченков В.С.  
(фамилия, и.о)

И.А.Панарина

Дата заполнения

« 1 » июля 2017

Дата заполнения

« 1 » июля 2017 г.

## **Приложения**

### 1. Паспорт доступности социально- значимого объекта для маломобильных граждан Детский сад с.Языково ГБОУ СОШ с.Петровка.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

